

宝鸡市发展和改革委员会文件

宝发改投资发〔2020〕842号

宝鸡市发展和改革委员会 关于宝鸡市西高新隔压供热站项目 初步设计的批复

市住房和城乡建设局：

你单位《关于上报〈宝鸡市西高新隔压供热站项目初步设计〉的请示》（宝住建字〔2020〕302号）文收悉。为了有效提升清姜、公园路等地区供热质量及管网运行的安全性，经研究，同意该工程初步设计，现就项目有关内容批复如下：

一、建设单位：宝鸡市热力有限责任公司

二、建设地址：原西高新热源站内。清姜路以东、英达路以南、创业路以西、西宝高速以北。

三、建设规模及主要内容：新建隔压供热站一座，主要建设 $6 \times 50\text{MW}$ 换热系统、 $3 \times 29\text{MW} + 3 \times 7\text{MW}$ 补热系统以及配套

实施市政管网扩容改造工程。

四、环保、节能及安全卫生：在环保、节能及安全卫生施工图设计中应依照中、省、市有关法规落实有关具体措施。

五、项目总投资及资金来源：项目概算总投资 6362 万元（详见总概算表），资金来源为争取中省补助投资和单位自筹。

六、建设年限：2020-2021 年

接此批复后，请抓紧开展有关前期工作，力促项目早日开工建设。

项目编码：2020-610361-44-01-044674

附件：宝鸡市西高新隔压供热站项目总概算表

宝鸡市发展和改革委员会

2020 年 9 月 18 日

抄送：市资规局，市审计局，市财政局，市统计局。

宝鸡市发展和改革委员会办公室

2020 年 9 月 18 日印发

共印 8 份

宝鸡市西高新隔压供热站项目总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算造价(万元) | | | | |
|-----|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 |
| 一 | 工程费用 | 495.85 | 3395.00 | 1531.67 | | 5422.52 |
| 1 | 隔压供热站站房 | 27.40 | 3395.00 | 864.80 | | 4287.20 |
| 1.1 | 建筑专业 | 27.40 | | | | 27.40 |
| 1.2 | 工艺专业 | | 3395.00 | 388.23 | | 3783.23 |
| 1.3 | 给排水专业 | | | 22.34 | | 22.34 |
| 1.4 | 电气自控专业 | | | 454.23 | | 454.23 |
| 2 | 消防泵站 | 88.45 | | 21.14 | | 109.59 |
| 2.1 | 建筑专业 | 88.45 | | | | 88.45 |
| 2.2 | 给排水专业 | | | 21.14 | | 21.14 |
| 3 | 厂区 | 380.00 | | 645.73 | | 1025.73 |
| 3.1 | 道路 | 181.36 | | | | 181.36 |
| 3.2 | 供热管网 | 141.58 | | 618.64 | | 760.22 |
| 3.3 | 给排水管网 | 57.06 | | 27.09 | | 84.15 |
| 二 | 工程建设其他费用 | | | | 636.56 | 636.56 |
| 1 | 建设项目前期工作咨询费 | | | | 46.10 | 46.10 |
| 2 | 建设单位管理费用 | | | | 85.07 | 85.07 |
| 3 | 工程监理费 | | | | 54.23 | 54.23 |
| 4 | 工程设计费 | | | | 211.16 | 211.16 |
| 5 | 预算编制费 | | | | 21.12 | 21.12 |
| 6 | 竣工图编制费 | | | | 16.89 | 16.89 |
| 7 | 招投标服务费 | | | | 21.40 | 21.40 |
| 8 | 施工审图费 | | | | 8.45 | 8.45 |
| 9 | 环境影响咨询服务费 | | | | 12.18 | 12.18 |
| 10 | 工程保险费 | | | | 27.11 | 27.11 |
| 11 | 联合试运转 | | | | 54.23 | 54.23 |
| 12 | 劳动安全卫生评审费 | | | | 24.40 | 24.40 |
| 13 | 场地准备费及临时设施费 | | | | 54.23 | 54.23 |
| 三 | 基本预备费 | [(一)+(二)]*费率 | | | 302.95 | 302.95 |
| 四 | 静态总投资 | (一)+(二)+(三) | | | 6362.03 | 6362.03 |